

ZERTIFIKAT

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat-Nr.: 07 202 0111 Z 0008/0/08 Rev.3

Name und Anschrift des
Herstellers:

Leser GmbH & Co. KG
Wendenstr. 133-135
20537 Hamburg

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:

EG-Baumusterprüfung (Modul B)

Prüfbericht-Nr.:

1321 P 0013/0/009

Beschreibung des Baumusters
(Druckgerät):

Vollhub-Sicherheitsventil Type 441/442/SVL606 für Dämpfe und Gase; Normal-Sicherheitsventil Type 441/442/SVL606 für Flüssigkeiten; Normal-Sicherheitsventil Type 444 für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
mit Federbelastung, DN 20 bis DN 400,
bis PN 40: EN-GJL-250(0.6025), EN-GJS-400-18-LT(0.7043),
GP 240 GH(1.0619), GX5CrNiMo19-11-2(1.4408),
X2CrNiMo17-12-2(1.4404)
Schweißversion bis PN 25: P250GH(1.0460), P 265 GH(1.0425),
P235G1TH(St35.8), X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571)

Fertigungsstätte:

**Werk Hohenwestedt
Itzehoer Str. 63 - 65
24594 Hohenwestedt**

Gültig bis

30. Juni 2020

Hamburg, 29.06.2010

Zertifizierungsstelle für Druckgeräte
der TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG



S. Korn

Benannte Stelle, Kennnummer 0045

TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
D-22525 Hamburg
Germany

Tel. +49-(0) 40/8557-2706
Fax +49-(0) 40/8557-2187
e-mail skorn@tuev-nord.de

Mitglied der



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE