

Einbau/Montage

Der Einbau in senkrechten oder waagrechten Leitungen ist möglich. Die Gegenflanschen müssen parallel und konzentrisch sowie die Dichtflächen der Armatur und Gegenflanschen sauber sein. Schmutzfänger mit Flanschdichtungen in Rohrleitung einsetzen. Flanschschrauben einsetzen und gleichmässig über Kreuz anziehen.

Wartung

Sieb regelmässig auf Verunreinigungen prüfen. Falls nötig, Sieb reinigen oder ersetzen.

Vorgehen: Leitung vor und nach dem Schmutzfänger absperren oder Leitung entleeren. Deckel abschrauben und Sieb herausnehmen. Beim Zusammenbau ist die Deckeldichtung zu ersetzen.

Bestellungen von Ersatzteilen

Um bei Bestellung von Ersatzteilen Irrtümer zu vermeiden, sind Figur, DN, PN, und Maschenweite anzugeben.

Mise en place/Montage

Le montage dans des conduites horizontales ou verticales est possible. Les contrebrides doivent être parallèles et concentriques. Les portées de joint du filtre et des contrebrides doivent être nettoyées. Poser le filtre avec les joints entre les contrebrides. Placer les boulons et les serrer régulièrement en croix.

Entretien

Contrôler régulièrement le tamis contre des impuretés. Si nécessaire nettoyer ou remplacer le tamis.

Procédure: Fermer la conduite avant et après le filtre ou vider la conduite. Dévisser le couvercle et retirer le tamis. Lors de l'assemblage, il est indispensable de remplacer le joint du couvercle.

Commande de pièces de rechange

Afin d'éviter des erreurs lors de commandes de pièces de rechange, veuillez indiquer la figure, le DN, le PN et le diamètre des mailles du tamis.