

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 10-011-5 SVGW

Antragsteller: André Ramseyer AG, CH-3175 Flamatt
Hersteller: Braunschweiger Flammenfilter GmbH, DE-38110 Braunschweig

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 04-088-5 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Produkt: Diverse Armaturen: Be- und Entlüftungshauben, deflagrations- und dauerbrandsicher
Stamm-Bezeichnung: BE/HK, BE/HR, P/EB(R), PV/EB(R)
Modelle/Typen: BE/HK-DN-IIA, BE/HR-DN-IIA
P/EB-DN-IIA, P/EBR-DN-IIA, PV/EB-DN-IIA, PV/EBR-DN-IIA
Nennweite: DN 20-80 (BE/HK), DN 50, DN 80 (P/EB, PV/EB), DN 80, DN 100 (BE/HR, P/EBR, PV/EBR)
Anschlüsse: Flansch nach EN 1092-1
Prüfgrundlage: 94/9 EG, prEN 12874 (2000)
Zertifizierungsgrundlage: Berichte der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB), DE-Braunschweig
Gültigkeit: Verlängerung bis zum 31.12.2019
Zertifiziert für:


- einen Betriebsdruck von max. 1 bar im Gasnetz
- ein Betriebstemperatur von max. 60°C
- Explosionsgruppe IIA
- Erdgas, Propan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Nicht rostende Ausführungen auch für Klärgas

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.8).



akkreditiert nach: Zertifizierungsstelle Gas
SN EN 45011


Javier Fernandez
Leiter


Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 21.08.2014