

Konformitätserklärung



Geräteart: DEFLAGRATIONSROHR SICHERUNG

Typ: PROTEGO® FA-E-100-IIC-P1,2

Schutzsystem: GII 94/9/EG Kennzeichnung:  II G IIC
Explosionsgruppe: IIC **Max. Betriebsdruck: 1,2 bar abs** **Max. Betriebstemperatur: + 60°C**

Hersteller: Braunschweiger Flammenfilter GmbH
Industriestraße 11, 38110 Braunschweig

Hiermit wird bestätigt, daß die o.g. Schutzsysteme den Anforderungen nach Art. 9 der Richtlinie 94/9/EG einschließlich aller bis heute veröffentlichten Nachträge und Änderungen entsprechen gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. IBExU 00 ATEX 2048 X ausgestellt am 09.06.00 durch IBExU – Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Freiberg – Benannte Stelle, Kenn-Nr. 0637

Zugrundegelegte Normen und Standards: EN 12874, EN 1127-1 **Zugehörige Unterlagen:** Betriebsanleitung, Einbau- und Wartungsvorschriften

Datum 06.09.2000 FA-E-100-IIC-P1,2.doc

Braunschweiger Flammenfilter GMBH

Leiter Technik (Leinemann)

Leiter QS (Schulze)

PROTEGO®, FLAMMENFILTER® und FLAMEFILTER® sind eingetragene international geschützte Warenzeichen der Braunschweiger Flammenfilter GmbH.



DIN-EN-ISO 9001
DIN-ISO 14001

 IBExU 98
ATEX Q001

 ASME VIII.1
U-Stamp

**Braunschweiger
Flammenfilter**



für Sicherheit und Umweltschutz