

# Konformitätserklärung



**Geräteart:** DEFLAGRATIONSROHR SICHERUNG

**Typ:** PROTEGO® FA-E-DN-IIA-P1,2  
PROTEGO® FA-E-T-DN-IIA-P1,2  
PROTEGO® FA-E-TB-DN-IIA-P1,2

Anschlussnennweite DN in mm	Betriebsdruck bis bar absolut
25	1,2
32	1,2
40	1,2
50	1,2
65	1,2
80	1,2
100	1,2
125	1,2
150	1,2
200	1,2
250	1,2
300	1,2

**Schutzsystem:** GII 94/9/EG  
**Explosionsgruppe:** IIA

**Kennzeichnung:** II G IIA  
**Max. Betriebstemperatur:** + 60°C

**Hersteller:** Braunschweiger Flammenfilter GmbH  
Industriestraße 11, 38110 Braunschweig

Hiermit wird bestätigt, daß die o.g. Schutzsysteme den Anforderungen nach Art. 9 der Richtlinie 94/9/EG einschließlich aller bis heute veröffentlichten Nachträge und Änderungen entsprechen gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. IBExU 01 ATEX 2018 X ausgestellt am 16.03.01 durch IBExU – Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Freiberg – Benannte Stelle, Kenn-Nr. 0637

**Zugrundegelegte Normen und Standards:** EN 12874, EN 1127-1

**Zugehörige Unterlagen:** Betriebsanleitung, Einbau- und Wartungsvorschriften

**Datum:** 16.03.2001

FA-E-DN-IIA-P1,2.doc

**Braunschweiger Flammenfilter GMBH**

Leiter Technik (Leinemann)

Leiter QS (Schulze)

PROTEGO®, FLAMMENFILTER® und FLAMEFILTER® sind eingetragene international geschützte Warenzeichen der Braunschweiger Flammenfilter GmbH.



DIN-EN-ISO 9001  
DIN-ISO 14001

IBExU 98  
ATEX Q001

ASME VIII.1  
U-Stamp



**Braunschweiger  
Flammenfilter**

für Sicherheit und Umweltschutz