

Bestätigung der FDA-Konformität***Declaration of FDA conformity***

Hiermit bestätigt die Firma LESER GmbH & Co. KG, dass die in den produktberührten Bereichen der Sicherheitsventil-Typen 483/484 und 485 eingesetzten Elastomere den „FOOD and DRUG“-Richtlinien (FDA) 21 CFR Part 177.2600: „Rubber Articles intended for repeated use“ entsprechen.

We herewith certify that the elastomeres fitted into product-wetted parts of safety valve types 483/484 and 485 are in accordance with „FOOD and DRUG“-rules (FDA) 21 CFR Part 177.2600: „Rubber Articles intended for repeated use“.

Folgende Zusammensetzungen werden serienmäßig eingesetzt:

The following compounds are standard:

Bauteil / part	Sach-Nr. part no.	Standard-Werkstoff standard material	FDA- Konform / FDA conformity
O-Ring-Teller / <i>O-ring disc</i>	200.2549.9041 200.2569.9041 200.4049.9041 200.8169.9041	EPDM E 7502 (E70B243E)	JA/ yes
Faltenbalg / <i>bellows</i>	224.2349.9000 224.2449.9000	EPDM A5274/60	JA / yes
Führungsscheiben-Abdichtung / <i>guide sealing</i>	502.0460.3041 502.0600.3041	EPDM E 7502 (E70B243E)	JA / yes

Hamburg, den 5. Oktober 2000 / 5th October 2000



Technische Leitung / Manager Engineering
LESER GmbH & Co. KG