

ZERTIFIKAT

EG-Baumusterprüfung nach Richtlinie 97/23/EG

Zertifikat-Nr.: 07 202 0111 Z 0008/0/21 Rev.3

Name und Anschrift des
Herstellers:

Leser GmbH & Co. KG
Wendenstr. 133-135
20537 Hamburg

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte EG-Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllt.

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:

EG-Baumusterprüfung (Modul B)

Prüfbericht-Nr.:

1321 P 0013/0/007

Beschreibung des Baumusters
(Druckgerät):

Normal-Feder-Sicherheitsventil Type 437, 438, 439
mit Federbelastung; für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten;
PN bis 400: $d_0=6\text{mm}$; PN bis 250: $d_0=10\text{mm}$;
X2CrNiMo17-12-2(1.4404); X14CrMoS17(1.4104)

Clean-Service-Feder-Sicherheitsventil Type 481
mit Federbelastung; für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten;
PS max. 68 (180) bar; $d_0=10\text{mm}$; X2CrNiMo17-12-2(1.4404);
Anschlussmaß bis PN 250

Fertigungsstätte:

**Werk Hohenwestedt
Itzehoer Str. 63 - 65
24594 Hohenwestedt**

Gültig bis

30. Juni 2020

Hamburg, 29.06.2010

Zertifizierungsstelle für Druckgeräte
der TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG



S. Korn

Benannte Stelle, Kennnummer 0045

TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
D-22525 Hamburg
Germany

Tel. +49-(0) 40/8557-2706
Fax +49-(0) 40/8557-2187
e-mail skorn@tuev-nord.de

Mitglied der



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE D'ORGANISMES DE CONTRÔLE